

Tekninen lautakunta

Aika 07.12.2022 klo 19:00 - 19:30

Paikka Sähköinen kokous. TEAMS

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 30	Haukankosken navettarakennuksen lämmitysjärjestelmä	5

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Uutto Sami Lindqvist-Saarela Marita Lintunen Jani Rannikko Satu Keto Simo Männistö Soili Yli-Parri Juha	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Muut osallistujat	Seppä Matti Levomäki Ilkka Alajärvi Satu Launonen Olli	kunnanhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Lähdeniemi Linda Ojala Tuija	kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

	Sami Uutto puheenjohtaja	Olli Launonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	28 - 30	
Pöytäkirjan tarkastus	Punkalaidun 9.12.2022	
	Simo Keto pöytäkirjantarkastaja	Soili Männistö pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito/julkaisu

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuilla
09.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 07.12.2022 § 28

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa kunnan verkkosivuilla.

Kokouskutsu ja esityslista on 1.12.2022 toimitettu toimielimen jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen.

Tekninen lautakunta § 29

07.12.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 07.12.2022 § 29

Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös Tekninen lautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Simo Kedon ja Soili Männistön.

Tekninen lautakunta § 25
Tekninen lautakunta § 30

22.11.2022
07.12.2022

Haukankosken navettarakennuksen lämmitysjärjestelmä

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 25

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen kokouksessaan 24.10.2022 (§ 27) koskien sitä, että Haukankosken rakennukset laitetaan myyntiin navettarakennusta lukuunottamatta. Navettarakennuksessa sijaitsee kunnan työpajatoiminta, eikä sille ole löydetty vastaavia muita tiloja.

Alueen kaukolämmön tuotantosopimus on sanottu irti ja tuotanto päättyy 20.3.2023. Säilytettävälle navettarakennukselle tulisi löytää uusi lämmitysjärjestelmä. Haukankosken jatkokäyttöä miettinyt työryhmä totesi, että navettarakennuksen lämmitysratkaisu ja sen tekninen toteutus kuuluu tekniselle lautakunnalle ja tekniselle toimelle.

Tekninen toimi on selvittänyt eri lämmitysjärjestelmäratkaisuja. Lisätiedot liitteenä.

Valmistelija Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044

Lisätietoja Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää Haukankosken navettarakennuksen uudeksi lämmitysjärjestelmäksi sähkökattilan ja varaa talousarvioon sen hankintaan 15.000 euroa. Kyseinen lämmitysjärjestelmä on nopea ja edullinen perustaa sekä sitä voidaan käyttää sellaisenaan tai varalämmitys-järjestelmänä.

-

Käydyn keskustelun kuluessa Lintunen ehdotti Lindqvist-Saarelan ja Kedon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa tulee selvittää ilma-vesilämpöpumpun mahdollisuus lämmitysratkaisuna kustannusarvioineen.

Päätös Tekninen lautakunta päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun edellä mainituilla tarkennuksilla.

Tekninen lautakunta 07.12.2022 § 30
126/10.03.02.01/2022

Tekninen toimi selvitti lautakunnan päätöksen mukaisesti ilmavesilämpöpumpun käyttömahdollisuutta lämmitysratkaisuna Haukankosken navettarakennuksessa. Kolmelta alan toimijalta saatiin kustannus- ja toimitusaika-arviot:

	toimija 1	toimija 2	toimija 3
--	-----------	-----------	-----------

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 25
§ 30

22.11.2022
07.12.2022

budjettihinta (euroa)	40.000–50.000	60.000–80.000	50.000–70.000
sähkövastukset/kattila	täytyy olla	täytyy olla	täytyy olla
toimitusaika	min. 2 kk	Sähkökattila 1 kk, VILP ei osaa sanoa	ei osaa sanoa

Lämmitysjärjestelmää valittaessa tulee varmistaa lämmityksen maksimiteho. VILP- järjestelmää ei voida asentaa tilan ainoaksi päälämmönlähteeksi, koska kovilla pakkasilla järjestelmän teho vähenee ja lopulta loppuu noin -20 pakkasasteessa merkistä riippumatta. Siksi VILP-järjestelmän rinnalla tulee olla varajärjestelmä, kuten esimerkiksi sähkökattila.

Kiinteistön nykyiset pääsulakkeet ja sähkönsyöttö mahdollistavat 60 kW:n sähkölämmitystehon saavuttamisen. Huomioitavaa on, että järjestelmän toimitusaikataulusta vain yksi toimija pystyi antamaan karkean aikataulun toimitukselle.

Valmistelija

Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044

Lisätietoja

Kunnanrakennusmestari Olli Launonen, p. 040 641 2044

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää Haukankosken navettarakennuksen uudeksi lämmitysjärjestelmäksi sähkökattilan sen edullisen hankintakustannuksen sekä aikataulupaineiden vuoksi. Jatkossa voidaan tarvittaessa selvittää muita lämmitysratkaisuja, jolloin sähkökattila jäisi varajärjestelmäksi.

-

Käydyn keskustelun kuluessa Lintunen esitti Yli-Parrin kannattamana, että valitaan lämmitysjärjestelmäksi sähkökattila. Asennus toteutetaan siten, että sähkökattila tukee mahdollisesti tulevaa lisä- tai päälämmitysjärjestelmää ja voidaan käyttää varajärjestelmänä. Asennuksessa tulee huomioida, ettei poisteta kaukolämmön käyttömahdollisuutta. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiassa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeva, kannatettu esitys, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Esittelijän ehdotus oli ”jaa” ja Lintusen esitys oli ”ei”. Äänestys suoritettiin ja tulos oli seuraava:

Jaa-ääniä: Uutto, Rannikko

Ei-ääniä: Lindqvist-Saarela, Keto, Lintunen, Männistö, Yli-Parri

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn ja totesi, että äänin 5-2 Lintusen esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää äänestystuloksen mukaisesti, että valitaan lämmitysjärjestelmäksi sähkökattila. Asennus toteutetaan siten, että sähkökattila tukee mahdollisesti tulevaa lisä- tai päälämmitysjärjestelmää ja voidaan käyttää varajärjestelmänä. Asennuksessa tulee huomioida, ettei poisteta kaukolämmön käyttömahdollisuutta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 28, § 29

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 30**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Punkalaitumen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Punkalaitumen kunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja otteet/liitteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Punkalaitumen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköpostiosoite: kunta@punkalaidun.fi

Puhelinnumero: 02 760 801

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.