

Kanteenmaa–keskusta vesijohdon rakentamissuunnitelman päivitystyö / suunnittelutarjous

Tekninen lautakunta 30.05.2025 § 40
125/10.03.01.00/2023

Tekninen lautakunta päätti 13.5.2025 § 26 päätöksellä perua aikaisemman urakoitsijavalinnan Kanteenmaa–keskusta syöttövesijohdon saneerauksessa, ja esittää kunnanvaltuustolle hankintamenettelyn keskeyttämistä sekä uuden kilpailutuksen valmistelua. Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksen 26.5.2025 §11.

Hankintatarpeen muutos edellyttää vesijohtolinjan mitoituksen ja suunnitelman päivittämistä ennen uuden urakkakilpailutuksen laatimista.

Punkalaitumen kunnalle on toimitettu Sweco Finland Oy:n tarjous (8.5.2025) rakentamissuunnitelman päivityksestä. Tarjous perustuu kunnan ja Swecon väliseen keskusteluun (5.5.2025) ja sisältää seuraavat keskeiset suunnittelukokonaisuudet:

- Putkikokojen päivitys: alkuperäinen 200 mm runkovesijohto muutetaan 160 mm putkikoolle, rinnalle suunnitellaan 90 mm tai 75 mm rinnakkaislinja.
- Toiminnallinen tarkastelu, mm. mahdollisen paineenkorotusaseman tarve ja sijainti.
- Rakentamissuunnitelman päivitys, mukaan lukien asemapiirustukset, pituusleikkaukset, virtausmittauskaivot, venttiilijärjestelyt ja turvallisuusasiakirjat.
- Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu tulevaa urakkakilpailutusta varten.

Tarjouksen kokonaishinta on:

Toiminnallinen tarkastelu: 1 820 € (alv 0 %)

Rakentamissuunnitelman päivitys: 8 263 € (alv 0 %)

Yhteensä 10083 € (alv 0 %)

Mahdollinen paineenkorotusaseman suunnittelu ei sisälly tarjoukseen, vaan se sovitaan erikseen.

Työ voidaan aloittaa kesäkuussa 2025 ja se valmistuu elokuun 2025 loppuun mennessä.

Valmistelija	tekniinen johtaja
Lisätietoja	tekniinen johtaja Olli Launonen, puh. 040 641 2044.
Esittelijä	tekniinen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää tilata Sweco Finland Oy:lta päivitetyt Kanteenmaa–keskusta vesijohdon rakentamissuunnitelman hintaan 10.083 euroa ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan suunnittelusopimuksen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.